

OKRESNÝ ÚRAD DUNAJSKÁ STREDA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda


Číslo spisu

OU-DS-OSZP-2025/002208-006

Dunajská Streda

14. 07. 2025

2	Mestský úrad Dunajská Streda
Dátum:	24-07-2025
Podacie číslo:	58402
Číslo spisu:	
Prílohy/listy:	Vybavuje:



Rozhodnutie

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „SO 04a Verejná splašková kanalizácia, SO 03a Verejný vodovod” – v rámci stavby „IBV pre 13 rodinných domov Dunajská Streda”

Popis konania / Účastníci konania

Účastníci konania:

1. ALLstav Slovakia s.r.o., Etreho Kračany 19, 930 03 Kráľovičove Kračany, IČO: 31 445 314
2. RiFo s.r.o., Záhradnícka 7404/65, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 060 759
3. Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
4. Projektant: Ing. Ján Šprinka - PROINK - Projektová a inžinierska kancelária
5. Známym aj neznámym právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám alebo k susedným pozemkom alebo stavbám by mohli byť stavbou priama dotknuté vyvesením podľa § 73 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a v súlade s ustanoveniami § 61 stavebného zákona.

Výrok

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej vodnej správy príslušný podľa ust. Zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ust. § 61 písm. a) a c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa ust. § 26 ods. 1 vodného zákona a § 66 ods. 1 stavebného zákona v súlade s ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva stavebníkovi:

ALLstav Slovakia s.r.o., Etreho Kračany 19, 930 03 Kráľovičove Kračany, IČO: 31 445 314 v zastúpení RiFo s.r.o., Záhradnícka 7404/65, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 060 759

povolenie

na uskutočnenie vodnej stavby „SO 04a Verejná splašková kanalizácia, SO 03a Verejný vodovod” – v rámci stavby „IBV pre 13 rodinných domov Dunajská Streda” na pozemkoch reg. „C” s parc. č. 803/1, 803/6, 804/1, 804/2, 804/9, 804/17, 804/18, 805/38, 805/41, 805/42, 809/3, 809/4 v katastrálnom území Dunajská Streda, v meste Dunajská Streda, v rozsahu projektu stavby, ktorý vypracoval Ing. Ján Šprinka (autorizovaný stavebný inžinier, č. oprávnenia 3798*A*2-2,3) vo februári 2022.

Stavba sa povoľuje v rozsahu:

- SO 04a Verejná splašková kanalizácia

1

14148422

001_20250721_432/5

GM: 1

BS: 3

2/6

- Kanalizácia PVC-U Ø315, dĺžka 188,27 m
- Revízná šachta (betónová) – 6 ks
- Revízná šachta (plastová) – 13 ks
- Kanalizačná prípojka PVC-U Ø160 – 13 ks dĺžke 84,0 m
- SO 03a Verejný vodovod
- Vodovod HDPE PE100 Ø110, dĺžka 187,70 m
- Podzemný požiarny hydrant DN80 – 3 ks
- Vodomerná šachta – 13 ks
- Vodovodná prípojka HDPE, PE100 Ø30 – 13 ks dĺžke 57,50 m

Popis stavby:

Navrhovaný verejný vodovod rieši zásobovanie pitnou a požiarnou vodou pre stavby, ktoré budú vybudované na trase navrhovaného vodovodu. Rozvod verejného vodovodu je navrhnuté z HDPE, PE 100 – PN10 Ø110 x 6,6mm a celková dĺžka bude 187,70m. Protipožiarna ochrana bude zabezpečená podzemnými hydrantmi DN80 v počte 3ks. Navrhovaná kanalizácie rieši odkanalizovanie stavieb, ktoré budú vybudované na trase navrhovanej gravitačnej kanalizácie a napojí sa na existujúcu kanalizáciu PVC300 na ulici Gyulu Szabóa. Kanalizácia sa zhotoví z hrdlových rúr a tvaroviek z PVC-U-SN8 Ø315 x 9,2mm a celková dĺžka bude 188,27m. Súčasne s výstavbou kanalizácie sa zhotovia betónové revízne kanalizačné šachty v počte 6ks.

Platnosť povolenia:

1. Toto povolenie platí na dobu, po ktorú bude vodná stavba odôvodnená.
2. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti nebola stavba začatá.

Všeobecné ustanovenia:

1. Orgán štátnej vodnej správy môže toto povolenie zmeniť alebo zrušiť v novom konaní, podľa ust. § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
2. So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Ján Šprinka (autorizovaný stavebný inžinier, č. oprávnenia 3798*A*2-2,3) vo februári 2022 pre investora. Projektová dokumentácia tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
4. Jedna sada overeného projektu stavby sa ukladá do vodohospodárskej evidencie.
5. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
6. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia žiadateľ predloží všetky doklady vyplývajúce z podmienok pre realizáciu stavby tohto povolenia a doklady primerane podľa ustanovení § 17, § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
7. Investorom stavby je ALLstav Slovakia s.r.o., Etreho Kračany 19, 930 03 Kráľovičove Kračany, IČO: 31 445 314.
8. Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky – po výberovom konaní.

Mesto Dunajská Streda ako príslušný stavebný úrad vydalo rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. 9728/DS/12685/2021/033-KNA-004 zo dňa 15.12.2021, právoplatné dňa 19.01.2022.

Záväzné podmienky uskutočnenia stavby:

1. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Ján Šprinka (autorizovaný stavebný inžinier, č. oprávnenia 3798*A*2-2,3) vo februári 2022 pre investora. Projektová dokumentácia tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
2. Jedna sada overeného projektu stavby sa ukladá do vodohospodárskej evidencie.
3. Oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začiatok a ukončenie stavebných prác v lehote 15 dní odo dňa začatia výstavby.
4. Prerokovať s orgánom štátnej vodnej správy zmeny, ktoré by sa v priebehu stavby ukázali ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovoprávne vzťahy.

5. Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom. Stavebník oznámi tunajšiemu úradu v lehote do 15 dní po skončení výberového konania zhotoviteľa stavby.
6. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
7. Stavenisko musí byť označené v súlade s § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona na viditeľnom mieste pri vstupe identifikačnou tabuľou s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby: a) názov stavby, b) názov stavebníka, c) názov zhotoviteľa a stavbyvedúceho, d) kto a kedy stavbu povolil, e) termín začatia a ukončenia stavby.
8. Stavebník je povinný pred začatím prác vytýčiť inžinierske siete tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
9. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
10. Nad vodnou stavbou je zakázaná akákoľvek činnosť, ktorou by sa zasahovalo do jej ochranného pásme v zmysle STN 73 6005.
11. Pre vodné stavby je potrebné vypracovať prevádzkový poriadok.
12. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov a organizácií:

Mesto Dunajská Streda – záväzné stanovisko so číslom 36946/DS/11527/2022/031-NK zo dňa 14.06.2022:

1. Po dokončení stavby žiadame predložiť digitálne zameranie celej stavby vrátane inžinierskych sietí a komunikácií (formát. dgn alebo .dxf).
 2. V prípade potreby vykonania rozkopávky verejného priestranstva (komunikácie) treba podať žiadosť na našom oddelení (zvlášťne užívanie v zmysle § 8 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách).
 3. Žiadame stavbu označiť na viditeľnom mieste s týmito údajmi: označenie stavby, označenie stavebníka, zhotoviteľa stavby, číslo a dátum stavebného povolenia, kto stavbu povolil, termín začatia a ukončenia stavby, meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho a ponechať ho tam až do kolaudácie stavby.
 4. Upozorňujeme stavebníka, že Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda dňa 28.02.2018 schválilo dokument „Zásady zvlášťneho užívania a miestnych komunikácií, verejného priestranstva – za účelom vykonávania rozkopávkových prác na území mesta Dunajská Streda“. V záujme zabrániť nadmernému a opakujúcemu sa rozkopávaniu podzemných komunikácií a verejných priestranstiev možno žiadať o vydanie rozkopávkového povolenia na základe jedného stavebného povolenia len raz aj v prípade, ak sa má vybudovať viac druhov inžinierskych sietí.
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede – stanovisko so číslom ORHZ-DS1-297-001/2002 zo dňa 03.05.2022:

5. Súhlasí bez pripomienok.
- Západoslovenská distribučná, a.s., - vyjadrenie zo dňa 05.05.2022:
6. Pri budovaní plánovaných distribučných rozvodov elektriny žiadame dodržať ustanovenia zmluvy o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy č. 170001539.
 7. Celá trasa plánovaného distribučného podzemného NN káblového vedenia musí byť situovaná vo voľnom priestranstve a podľa možnosti v zelenom páse.
 8. Deliacim miestom medzi zariadeniami Žiadateľa a zariadením Prevádzkovateľa budú poistkové spodky v plánovaných istiacich a rozpojovacích skríň SR.
 9. Žiadame zabezpečiť plombovateľnosť nemeranych častí v elektromerových rozvádzačoch.
 10. Meranie spotreby el. energie žiadame umiestniť na verejne prístupné miesto a doporučujeme použiť celoplastové elektromerové rozvádzače podľa platných štandardov ZSD, a.s., umiestnených na stránke <https://www.zsdis.sk/Uvod/Spolocnost/Dokumenty/Predpisy-prevadzkovateľa>.
 11. V prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, §45.
 12. Žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 13. V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú sa ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia.
 14. Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. – vyjadrenie s číslom 25971/2023 zo dňa 17.04.2023:
15. Nakoľko sa na parc. č. 803/1, 804/9, 804/1, 804/2, 804/14, 804/15, 805/41, 805/39, 786/5, 786/3, 786/40, 786/42, 809/4, 809/3, 843/1 v kat. úz. Dunajská Streda nenachádzajú podzemné vedenia v správe nášho závodu, k umiestnenie objektov nemáme zásadné pripomienky.

16. S navrhovaným rozšírením verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v rámci stavby „IBV pre 13 rodinných domov“ a s napojením na existujúci verejný vodovod a verejnú kanalizáciu súhlasíme.

17. Ako vlastníka a prevádzkovateľa čistiarny odpadových vôd Kútniky súhlasíme s odvádzaním a čistením splaškových odpadových vôd v ČOV.

18. Upozorňujeme investora, že podľa zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách vlastníkom verejného vodovodu a kanalizácie môže byť iba subjekt verejného práva.

19. Ak prevádzkovateľom navrhovaného vodovodu a kanalizácie bude naša organizácia, žiadame uzatvoriť zmluvu o prevádzkovaní vodovodu a kanalizácie a z technického hľadiska máme nasledovné pripomienky:

- pri výstavbe žiadame dodržať STN 73 6005 o priestorovom usporiadaní podzemných vedení, ako aj ochranné pásmo potrubia.

- navrhovaný verejný vodovod a kanalizáciu je nutné trasovať vo verejnom priestranstve, v komunikáciách umožňujúcich vjazd servisných vozidiel. Na parcely, kde sú vodovodné a kanalizačné potrubia uložené na súkromnom pozemku, žiadame zriadiť vecné bremeno.

- na verejnom vodovode súhlasíme iba s osadením podzemných hydrantov.

- prípojky s uličnými uzávermi pre jednotlivé objekty je nutné realizovať v súlade s ON 75 5411.

- na jednotlivých kanalizačných prípojkách je potrebné vybudovať revízne kanalizačné šachty.

- do kanalizácie môžu byť zaústené výhradne splaškové odpadové vody, zrážkové vody z povrchového odtoku je potrebné riešiť mimo systému verejnej kanalizácie.

20. Požiarnu vodu, v zmysle požiadaviek Vyhlášky č. 699/2004 O zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov, najmä čo sa týka zabezpečenia dostatočného a fixného tlaku a taktiež množstva vody v potrubí, potrebnom na hasenie požiarov, však negarantujeme.

21. V prípade nesplnenia hore uvedených podmienok náš závod nebude vykonávať odborný výkon prevádzky navrhovaného vodovodu a kanalizácie. Ak prevádzkovateľom bude iná organizácia, požadujeme hneď za napojením na verejný vodovod vybudovať vodomernú šachtu s osadeným združeným vodomermom na meranie odobratého množstva pre celé sídlisko. Takisto požadujeme zabezpečiť merania odvádzaných odpadových vôd zo záujmového územia, ktoré musí byť umiestnené pred napojením na verejnú kanalizáciu. Prevádzkovateľ musí mať na túto činnosť živnostenské oprávnenie a odborne spôsobilú osobu v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách.

Okresný úrad Dunajská Streda, pozemkový a lesný odbor – stanovisko so číslom OU-DS-PLO-2022/011068-002 zo dňa 17.05.2022:

22. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletom drevín.

23. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku parcely číslo 804/9, 804/4, 805/38, 805/41, 809/4 v katastrálnom území Dunajská Streda.

24. Po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľnosti podľa § 3 ods. 2 zákona požiadať o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku napríklad záhradu na zastavanú plochu, prípadne ostanú plochu s predložením porealizačného geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu (ak sa vydáva, ak nie kolaudačné rozhodnutia) a toho stanoviska.

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik – vyjadrenie so číslom CS-SVP-OZ-BA-1783/2022/1 zo dňa 21.04.2022:

25. Pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) a zákon č. 305/2018 o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

26. Územie sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitného ostrova, na základe čoho požadujeme dbať na zvýšenú ochranu podzemných a povrchových vôd.

27. Povolenie orgánu štátnej vodnej správy na vodné stavby sa vyžaduje podľa § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. vodný zákon na uskutočnenie, zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby.

28. Povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie vodnej stavby na základe odseku č. 4 § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. vodný zákon je súčasne stavebným povolením a povolenie na jej uvedenie do prevádzky je súčasne kolaudačným rozhodnutím.

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. – odborné stanovisko so číslom 7165040681/50/22/BT/OS/DOK zo dňa 07.04.2022:

29. Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A písm. c) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 50/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006

Z.z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou napr. TUV SÚD Slovakia s.r.o.

30. Pred uvedením vyhradených elektrických zariadení skupiny A psím. c) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou napr. TUV SÚD Slovakia s.r.o.

31. Sprievodná technická dokumentácia k navrhovaným technickým zariadeniam musí byť vypracovaná v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návodu na používanie“ (inštrukčná príručka pre používateľa) v zmysle čl. 1.7.4.2 príl. č. I Smernice Európskeho parlamentu a rady č. 2006/42/ES a čl. 6.4.5.1. STN EN ISO 12100:20211.

32. Nebezpečné priestory, vyvýšené základové stupne, znížené priechody pod 2,1 m a vyhradené technické zariadenia sa musia zreteľne označiť podľa nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. V projektovej dokumentácii v technickej správe sú uvedené neplatné právne predpisy zákon vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb., Nariadenie Vlády č. 510/2001 Z.z.

33. Zemné práce (zabezpečenie výkopových prác, výkopové práce, zabezpečenie stability stien a pod.) je nutné riešiť v súlade s príl. č.2 vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov.

34. Počas vykonávaných stavebných prác a montážnych prác je potrebné dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci z zmyslu vyhlášky MPSVR č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov a Nariadenie Vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Krajský pamiatkový úrad Trnava – záväzné stanovisko so číslom KPUTT-2021/14464/2/55573/Je zo dňa 07.07.2021:

35. Termín zahájenia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtyždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. V ohlásení je vhodné uviesť telefonický kontakt.

36. V prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava, priamo alebo prostredníctvom obce. Podľa § 40 ods. 3 pamiatkového zákona nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva so č. OU-DS-OSZP-2021/016589-02 zo dňa 31.08.2021:

37. Počas stavebných prác nakladať s odpadmi podľa § 14 ods. 1 zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

38. Odpady sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve.

39. Ku kolaudačnému konaniu treba požiadať tunajší úrad o vyjadrenie a zároveň žiadame dokumentovať spôsob zneškodňovania prípadne využitia odpadov vzniknutých zo stavebnej činnosti a predložiť evidenciu vedenú z zmyslu vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

40. Dodávateľ stavby je povinný stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti materiálovo zhodnotiť pri výstavbe komunikácie, chodníkov a spevnených plôch.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie z hľadiska ochrany prírody a krajiny so č. OU-DS-OSZP-2021/012355-002 zo dňa 07.07.2021:

41. V prípade nevyhnutného výrubu drevín a odstránenia krovitého porastu v zastavanom území obce si vyžiadať súhlas príslušného orgánu ochrany prírody – Mesta Dunajská Streda – podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

42. V prípade nevyhnutného výrubu drevín a odstránenia krovitého porastu mimo zastavanom území obce si vyžiadať súhlas príslušného orgánu ochrany prírody – Okresného úradu Dunajská Streda – podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

43. Pri stavebných alebo iných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu existujúcej zelene. Ak nie je možné tomu zabrániť, je povinný ten, kto práce vykonáva zabezpečiť úpravu plochy do pôvodného stavu alebo zabezpečiť náhradnú výsadbu.

44. V prípade stavby v blízkosti drevín je potrebné postupovať v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody – ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1. pri stavebných prácach sa drevena chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením.

45. Pri používaní stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín.

46. Výkopové práce v blízkosti stromov a kríkov sa budú uskutočňovať ručne s dôrazom na ochranu ich koreňových systémov. Činnosťou nepoškodíť kmene existujúcich drevín.

47. Narušené trávnaté porasty budú upravené do pôvodného stavu opätovným zatrávením.

48. Popri komunikácii ponechať zelený pás na založenie verejnej zelene pri rešpektovaní inžinierskych sietí.

49. Pri činnosti rešpektovať hlavne § 4 ods. 1 cit. zákona a to: každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.

SPP-distribúcia, a.s. – vyjadrenie so č. TD/NS/0732/2022/Či zo dňa 21.07.2022:

50. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk

51. V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.

52. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú Inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€.

53. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie plynárenských zariadení.

54. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.

55. Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého plynovodu a stredotlakého plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.

56. Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy víťacieho zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.

57. V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.

58. Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.

59. Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

60. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.

61. Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.

62. Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.

63. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.



64. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa §286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.

65. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn najmä STN 73 6005, STN 73 3050, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 07, TPP 935 02, STN 38 6442, TPP 934 01, TPP 906 01, TPP 609 01, TPP 934 01, TPP 702 12, TPP 704 01, TPP 702 51, TPP 702 07.

66. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.

67. Stavebník je povinný pre súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.

68. V zmysle §79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod..

69. V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

70. Pri križení existujúcich plynárenských zariadení navrhovanými elektrickými rozvodmi požadujeme, aby bol kábel uložený v chráničke presahujúcej plynovod na každú stranu 1 m.

71. Na základe udelenia súhlasu s umiestnením stavby v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení ev.č.3125/050422/NR/MM, zo dňa 3.6.2022 stanovujeme skrátenú vzdialenosť stavby: Komunikácia a chodník od PZ na 0 m.

72. Skrátenú vzdialenosť stavby: Stĺpy verejného osvetlenia, dopravné značenie od PZ na 1,01 m.

73. V zóna zníženého bezpečnostného pásma nie je dovolené umiestniť žiadne ďalšie objekty.

74. Stavebník pri realizácii stavby nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení zriaďovať areál staveniska, prechádzať ťažkými mechanizmami, príp. iným spôsobom poškodiť plynárenské zariadenia.

75. Podmienkou pre následné vydanie povolenie na užívanie stavby musí byť písomné vyjadrenie/potvrdenie SPP-D o splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, ktoré je stavebník povinný od SPP-D vyžiadať pred podaním návrhu na začatie konania o povolení užívania stavby.

76. Ďalej žiadame dodržať všetky podmienky uvedené v súhlase s umiestnením stavby v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení.

77. V rámci realizácie stavby miestnych komunikácií požadujeme dodržať niveletu plynovodov. Rovnako Vás žiadame, aby ste stavbou neznižovali hĺbku existujúceho krytia plynárenských zariadení. V prípade ak v dôsledku plánovaných činností môže dôjsť z akéhokoľvek dôvodu ku kolízii s plynárenským zariadením, napr. z dôvodu hĺbky jeho uloženie, alebo jeho trasy, je potrebné, aby bola na náklady stavebníka vykonaná preložka takéhoto plynárenského zariadenia, a to podľa podmienok stanovených SPP-distribúcia, a.s.

78. Povinnosť realizovať stavbu zo zámkovej dlažby sa nevzťahuje na komunikáciu.

Slovak Telekom, a.s. – vyjadrenie so č. 6612514591 zo dňa 29.05.2025:

79. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

80. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

81. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Tibor Szabó, tibor.szabo@telekom.sk, +421903730634.

82. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

83. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

84. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovanie stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

85. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

86. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

87. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

88. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenie>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

89. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

Majetkoprávne vzťahy:

Stavba sa realizuje na pozemkoch reg. „C” s parc. č. 803/1, 803/6, 804/1, 804/2, 804/9, 804/17, 804/18, 805/38, 805/41, 805/42, 809/3, 809/4 v katastrálnom území Dunajská Streda, v meste Dunajská Streda.

Pozemky reg. „C” s parc. č. 803/1, 803/6, 804/1, 804/2, 804/9, 804/17, 804/18, 805/38, 805/41, 805/42, 809/3, 809/4 sú vo vlastníctve Szabó Tomáš r. Szabó, Dunajský Klátov, č. 210, PSČ 93021.

Zmluva o nájme pozemkov medzi Mgr. Tomáš Szabó, Dunajský Klátov 210, 930 21 Dunajský Klátov a ALLstav Slovakia s.r.o., Etreho Kračany 19, 930 03 Kráľovičove Kračany, IČO: 31 445 314.

Správny poplatok:

Stavebník ALLstav Slovakia s.r.o., Etreho Kračany 19, 930 03 Kráľovičove Kračany, IČO: 31 445 314 v zastúpení RiFo s.r.o., Záhradnícka 7404/65, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 060 759 zaplatil poplatok vo výške 200,00 € v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov dňa 22.07.2024.

Námietky účastníkov konanie podané neboli.

Odôvodnenie

Stavebník ALLstav Slovakia s.r.o., Etreho Kračany 19, 930 03 Kráľovičove Kračany, IČO: 31 445 314 v zastúpení RiFo s.r.o., Záhradnícka 7404/65, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 060 759 podal dňa 06.06.2024 žiadosť o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „SO 04a Verejná splašková kanalizácia, SO 03a Verejný vodovod” – v rámci stavby „IBV pre 13 rodinných domov Dunajská Streda” na pozemkoch reg. „C” s parc. č. 803/1, 803/6, 804/1, 804/2, 804/9, 804/17, 804/18, 805/38, 805/41, 805/42, 809/3, 809/4 v katastrálnom území Dunajská Streda, v meste Dunajská Streda.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-DS-OSZP-2024/020248-002 zo dňa 02.09.2024 prerušil konania a vyzýval stavebníka na doplnenie podanie. Stavebník ALLstav Slovakia s.r.o., Etreho Kračany 19, 930 03 Kráľovičove Kračany, IČO: 31 445 314 v zastúpení RiFo s.r.o., Záhradnícka 7404/65, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 060 759 podal dňa 20.03.2025 žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie podania č. OU-DS-OSZP-2024/020248-002. Stavebník ALLstav Slovakia s.r.o., Etreho Kračany 19, 930 03 Kráľovičove Kračany, IČO: 31 445 314 v zastúpení RiFo s.r.o., Záhradnícka 7404/65, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 060 759 dňa 29.05.2025 doplnil podanie.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-DS-OSZP-2025/002208-005 zo dňa 11.06.2025 oznámil začatie konania účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a zároveň upustil od miestneho zisťovania a ústneho konania. Súčasne upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej

správy na možnosť uplatnenia námietok. Známym aj neznámym právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám alebo susedným pozemkom alebo stavbám by mohli byť stavbou priamo dotknuté sa oznámenie doručilo verejnou vyhláškou.

Podkladmi pre vydanie rozhodnutia na uskutočnenie vodnej stavby boli: projektová dokumentácia – 3ks, žiadosť o vydanie vodoprávneho (stavebného povolenia), plnomocenstvo, potvrdenie o zaplacení správneho/súdneho poplatku 200,00 EUR, Dohoda o postúpení časti práv a povinností medzi Mgr. Tomáš Szabó a ALLstav Slovakia s.r.o., Zmluva o nájme pozemkov medzi Mgr. Tomáš Szabó a ALLstav Slovakia s.r.o., odborné stanovisko – TÚV SÚD Slovakia s.r.o., vyjadrenie – Slovenský Vodohospodársky Podnik, š.p., stanovisko – Okresný úrad Dunajská Streda pozemkový a lesný odbor, vyjadrenie – Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrenie – Západoslovenská distribučná, a.s., stanovisko – Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, záväzné stanovisko – Mesto Dunajská Streda, vyjadrenie – Okresný úrad Dunajská Streda odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska ochrany vody, záväzné stanovisko – Okresný úrad Dunajská Streda odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie – Okresný úrad Dunajská Streda odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska záujmov odpadového hospodárstva, záväzné stanovisko – Krajský pamiatkový úrad Trnava, vyjadrenie – SPP-Distribúcia, a.s., vyjadrenie – Slovak Telekom, a.s., právoplatné územné rozhodnutie – Mesto Dunajská Streda, Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 22370/2025 uzatvorená medzi ALLstav Slovakia, s.r.o. a Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Zmluva č. 22367/2025 o dodávke pitnej vody a úprave práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov uzatvorená medzi ALLstav Slovakia, s.r.o. a Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Zmluva č. 22365/2025 o odvádzaní odpadových vôd a úprave práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných kanalizácií medzi ALLstav Slovakia, s.r.o. a Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk ustanovení stavebného zákona a zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zák. č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a bolo zistené, že realizáciou stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesto Dunajská Streda a na úradnej tabuli tunajšieho úradu štátnej vodnej správy a na internetovej stránke. Po uplynutí termínu vyvesenia žiadame potvrdené rozhodnutie zaslať na adresu Okresného úradu Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Rozhodnutie sa doručí:

Známym aj neznámym právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám alebo k susedným pozemkom alebo stavbám by mohli byť stavbou priamo dotknuté vyvesením podľa § 73 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Potvrdenie o vyvesení verejnej vyhlášky:

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis:

Mgr. Erika Cafíková
Vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10110

Doručuje sa

RiFo s.r.o., Záhradnícka 740465, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika

ALLSTAV SLOVAKIA, s.r.o., Etreho Kračany, 930 03 Etreho Kračany, Slovenská republika

Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika

Ing. Ján Šprinka - PROINK - Projektová a inžinierska kancelária, Lomonosovova 0, 917 08 Trnava, Slovenská republika

Okresný úrad Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika

Na vedomie

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepny závod, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4

Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1674/1, Trnava

SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, Bratislava, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, Nitra

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

Odosielateľ:
Okresný úrad Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 3/789
92901 Dunajská Streda

Platené faktúrou
Slovenská pošta

1
001_20250721_432

Doporučene eDoručenka Do vlastných rúk



Adresát:
Mesto Dunajská Streda
Hlavná 50/16
Dunajská Streda

14 148 422





Prístupový kód: 89430efc-80a1-4079-9e25-cdbe7ceca1c2
Platnosť kódu do: 21.07.2030

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu

Názov:	Rozhodnutie
Identifikátor:	OU-DS-OSZP-2025/002208-006

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval:	Erika Cafiková
Oprávnenie:	Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky NTRSK-00151866
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaný elektronický podpis s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	18.07.2025 09:49:48 časové pásmo UTC
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	18.07.2025 09:50:00 časové pásmo UTC
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	D001-01_Rozhodnutie.xml

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil:	Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica IČO: 36 631 124, OR SR BB, oddiel Sa, vložka č.803/S
Dátum vytvorenia doložky:	21.07.2025
Doložka bola vyhotovená automatizovaným spôsobom.	

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 a má byť zverejnené podľa ustanovenia § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Dunajská Streda. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Po zvesení mestský úrad zašle jednu potvrdenú kópiu okresnému úradu, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií späť.

Vyvesené dňa : 28.04.2025

Zvesené dňa :

Ing. Darina Nagyová
prednostka úradu

Ing. Darina Nagyová
prednostka úradu

